

MM±100500

- Mod modelu: **MM±100500**
- Mierzone media: suche powietrze i gazy nieagresywne
- Zakres pomiarowy: -100...0...500 Pa
- Jednostki pomiarowe: Pa
- Dokładność:
 - -100...0 Pa ± 5 Pa
 - 0...500 Pa ± 25 Pa
- Ciśnienie:maksymalne: 200 kPa
- Temperatura pracy: -40...+60 °C

Cieczowy manometr różnicy ciśnień MM±100500 HK Instruments o zakresie pomiarowym -100...0...500 Pa stosowany jest w instalacjach HVAC/R do monitorowania stanu filtrów i dmuchaw, nadzoru przepływu ciśnienia, kontroli pracy wentylatorów oraz monitoringu ciśnienia w pomieszczeniach. Zastosowanie urządzenia pozwala na wyraźny analogowy odczyt mierzonych wartości. Dzięki specjalnej konstrukcji ochraniającej manometr nie istnieje ryzyko wydostania się płynu manometrycznego w przypadku wystąpienia znacznego przeciążenia ciśnienia. Kalibracja punktu zerowego w urządzeniu odbywa się ręcznie. Dodatkowo dostępne są naklejki do oznaczenia dopuszczalnych granic ciśnienia w danym układzie.

